



NOTA

- A área destinada a entrada de ar é a própria abertura da tenda.
- A área destinada a extração de fumaça é composta pelos chapéus da tenda:
- Área mínima destinada a extração de fumaça da edificação: 1,89 m²
- Área mínima de projeto destinada a extração de fumaça: 1,59 m²

ÁREAS:

ANFITEATRO	812,62m ²
BAR	18,05m ²

LEGENDA			
	-ACIONADOR REMOTO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME		
	-FASISORES SONORO E VISUAL		
	-CENTRO DE DETECÇÃO E ALARME		
	-LOCAL DE INSTALAÇÃO DO ALARME DE INCENDIO		
	-COMANDO VISUAL DE ALARME DE INCENDIO		
	-AS PORTAS DE VENTILAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO ABERTAS DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO		
	-GRUPO MOTO - EXAUSTOR		
	-DETECTOR DE FUMIGAÇÃO LINEAR (INSTALADO NO TETO)		

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SINALIZAMENTO			
TIPO DE SINAL	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO
01		INDICADOR DE PASSAGEM DIREITA E VOLTAR	INDICAÇÃO DE DIREÇÃO PARA O LOCAL DE INSTALAÇÃO DO ALARME CEN-TRAL
02		INDICADOR DE PASSAGEM DIREITA E VOLTAR	INDICAÇÃO DE DIREÇÃO PARA O LOCAL DE INSTALAÇÃO DO ALARME CEN-TRAL

GUSTAVO RIBEIRO DE MOURA ARQUITETO - CAU A92331-1		
PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO-PTS PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI MG Rua das Nogueiras com Rua dos Carvalhos - Conj. Mauá Uberlândia MG		
ASSINATURAS _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI CNPJ: 16.829.290/0001-49 _____ PROJETO: GUSTAVO RIBEIRO DE MOURA CAU: A92331-1	ÁREAS (m²) ANFITEATRO: 812,62m² SANITÁRIOS: 18,05m²	
	ESCALAS INDICADAS	
CONTÉM PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	DATA AGO2021	RRT: S1110296072R01
	DESENHO	FOLHA 02/03