



QUADRO DE RESUMO DA CAPACIDADE DE CONDUTORES HORIZONTAIS DE SEÇÃO CIRCULAR SEM ESCALA



DESCIDAS DE ÁGUAS PLUVIAIS		
DIÂMETRO (mm)	VAZÃO (L/S)	VAZÃO (L/MIN)
50	0,57	34,20
75	1,76	105,60
100	3,78	226,80
125	7,00	420,00
150	11,53	691,80

OBSERVAÇÕES

DÍMETRO DAS TUBULAÇÕES EM mm e COTAS EM cm:

1. TODAS AS TUBULAÇÕES DEVERÃO PASSAR SOB AS VIGAS, CASO HAJA A NECESSIDADE DE FUROS EM VIGAS PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES. O CALCULISTA DEVERÁ AUTORIZAR A EXECUÇÃO DOS MESMOS E O PROJETISTA HIDRÁULICO DEVERÁ SER INFORMADO PARA REVISÃO DO PROJETO.
2. O ESPACAMENTO MÍNIMO ENTRE SUPORTES P/ FIXAÇÃO DE TUBULAÇÕES HORIZONTAIS SERÁ:
 - TUBOS DE Ø150mm: 2,30m;
 - TUBOS DE Ø100mm: 1,80m;
 - TUBOS DE Ø75mm E INFERIORES: 1,5m.
3. QUANDO NÃO INDICADO DE OUTRA FORMA AS DECLIVIDADES MÍNIMAS DEVERÃO SER:
 - TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS: 0,2%
 - A LOCAÇÃO EXATA E COTA DE FUNDO DA REDE PÚBLICA DE DRENAGEM PLUVIAL DEVERÃO SER AFERIDAS IN LOCO PELO EXECUTOR DA OBRA E CASO QUALQUER SOLUÇÕES PROPOSTAS EM PROJETO FOREM INEXEQUÍVEIS, O PROJETISTA DEVERÁ SER INFORMADO PARA REVISÃO DO PROJETO.
 - AS ALTURAS DAS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL SÃO VARIÁVEIS E DEVERÃO SER AFERIDAS EM OBRA, DE ACORDO COM O NÍVEL REAL DO TERRENO IN LOCO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES E ANÁLISES, CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	TIPO	ELABORADO	VERIFICADO	DATA
REVO1	EMISSÃO INICIAL	B	SM	JGO	08/2022

TIPOS DE EMIÇÃO	A - PRELIMINAR B - P/ APROVAÇÃO C - P/ CONHECIMENTO	D - P/ COTAÇÃO E - P/ CONSTRUÇÃO F - CONFORME COMPRADO	G - CONFORME CONSTRUÍDO H - CANCELADO
-----------------------	---	--	--

Consórcio Minas Projetos  **CONSÓRCIO MINAS PROJETOS**
 RUA DESEMBARGADOR JORGE FONTANA, Nº 80,
 BELVEDERE - BELO HORIZONTE
 TEL: (31) 3347-4405 / (31) 3347-7079
 EMAIL: contato@grupoprojetosengenharia.com.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
 REALIZAÇÃO:
 PRAÇA GAYOSO NEVES, 129, GOIÁS - ARAGUARI
 MINAS GERAIS | CEP 38440-001
 TEL: (34)98836-9767

CMEI MARIA BARBOSA NAVES
AVENIDA BENEDITO TEODORO NAVES, 1101 – BAIRRO VIENO – ARAGUARI – MG

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

AUTORIA DO PROJETO:	CONTRATANTE DO PROJETO:
<u>JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA</u> CREA - 259787/D	<u>RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE</u>

DATA:	ESCALA:	CÓDIGO:
AGOSTO/2022	INDICADA	PRJ-DRE

TÍTULO DOS DESENHOS: PLANTA BAIXA DRENAGEM PLUVIAL - TÉRREO QUADRO DE RESUMO DA CAPACIDADE DE CONDUTORES HORIZONTAIS DE SEÇÃO CIRCULAR	PRANCHA: 04 /
--	------------------

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR.	TÍTULO DOS DESENHOS: PRJ-EXE-DRE-ARG-CMB-0101-REV00
---	--